

Substituição do mini módulo VG 18

ALISSON JORGE DA SILVA

MONTAGEM (MAIN) 02/06/2026 19:17 #16

O QUE FOI FEITO

Removido módulo defeituoso, instalado novo módulo FFM 1 e realizado teste funcional.

Realizado o endereço para 48

AÇÕES REALIZADAS

Removido módulo defeituoso, instalado novo módulo FFM 1 e realizado teste funcional.

OBSERVAÇÕES

O teste de auto programação foi alinhado com o Israel da São Marcos para ser realizado amanhã dia 03/05

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

ANTES



